

Amt für Wirtschaft und Arbeit Energiefachstelle





Förderbedingungen Wärmepumpen

M-05/IP-05: Luft/Wasser-WP

M-06/IP-06: Sole/Wasser- oder Wasser/Wasser-WP

3550 Franken

Beitrag

Wärmeversorgung Gebäude:

M-05: bis 15 kW_{th}

 $\begin{array}{lll} \text{M-05: } \ddot{\text{u}}\text{ber 15 kWth bis 70 kW}_{\text{th}} & \text{1100 Franken} + \text{150 Franken pro kW}_{\text{th}} \\ \text{IP-05: } \ddot{\text{u}}\text{ber 70 kW}_{\text{th}} & \text{8000 Franken} + \text{220 Franken pro kW}_{\text{th}} \\ \text{M-06: bis 70 kW}_{\text{th}} & \text{6000 Franken} + \text{450 Franken pro kW}_{\text{th}} \end{array}$

IP-06: über 70 kW_{th} bis 500 kW_{th}
IP-06: über 500 kW_{th}
12 000 Franken + 450 Franken pro kW_{th}
87 000 Franken + 250 Franken pro kW_{th}

Ab 100000 Franken fallweiser Entscheid Kanton

Bezugsgrössen

Thermische Nennleistung (P_{dh}) in Kilowatt (kWth) nach EN 14825 bei einer Aussentemperatur Tj = -7° C für die Niedertemperaturanwendung (W35) der gemässigten Klimazone. (Siehe ErP-Datenblatt Hersteller)

Der Förderbeitrag wird mit maximal 50 W_{th} installierte thermische Nennleistung pro m² Energiebezugsfläche bemessen (vor Sanierung).

Voraussetzungen

Förderberechtigt sind Elektromotor-Wärmepumpen, welche:

- eine Öl-, Gas- oder Elektroheizung ersetzen;
- als Hauptheizung in bestehendem Gebäude (Raumwärme/Warmwasser) eingesetzt werden;
- ausschliesslich bei Gesamtanlagen über 100 kW_{th} eine fossile Spitzenlastabdeckung von höchstens 10 Prozent des jährlichen Gesamtwärmebedarfs für Heizung und Warmwasser aufweisen;
- eine nachvollziehbare Leistungsberechnung erbringen;
- Anlage M-06/IP-06: eine h\u00f6herwertigere W\u00e4rmequelle als Aussenluft nutzen;
- Anlagen IP-05 u. IP-06: fachgerechte Strom- u. Wärmemessung muss vorhanden sein:
- einen Qualitätsnachweis erbringen: in der Schweiz gültiges <u>Wärmepumpen-Gütesiegel</u>; <u>Wärmepumpensystemmodul (WPSM)</u> oder <u>Leistungsgarantie Energie Schweiz «Wärmepumpen»</u>.

Beilagen Gesuch

- Aktuelle Fotos: Hauptansicht Gebäude und bestehende Heizung (Wärmerzeugung) mit Datumsbezug
- Berechnung/Beleg der Energiebezugsfläche in [m²]

Beilagen Abschluss

- Fotos neuinstallierte Heizung mit Datumsbezug (Ansicht, Typenschild, gedämmte Leitungen)
- Detaillierte Schlussrechnung oder Pauschalrechnung mit zugehöriger Offerte: Angabe zur Wärmeerzeugung (Produkt, Typ, Nennleistung) und Wärmeverteilung (Dämmung Leitungen im Keller, Strom und Wärmemessung)



Amt für Wirtschaft und Arbeit Energiefachstelle





Förderbedingungen Wärmepumpen

M-05/IP-05: Luft/Wasser-WP

M-06/IP-06: Sole/Wasser- oder Wasser/Wasser-WP

Anlage bis 15kW_{th}: Anlagezertifikat WPSM

 Anlage über 15 kW_{th}: unterzeichnete Leistungsgarantie Anlage IP-05 u. IP-06: Nachweis einer fachgerechten Strom- und Wärmemessung.

Weiter gelten Allgemeine Förderbedingungen (Version 250101)

Gesetzliche Grundlagen

Produkte- und ErP-Datenblätter der Hersteller

Informationen Beratungsangebote und Informationen zur Gesuchseingabe unter:

energie.so.ch